BIOFAQ
Laboratoires

RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation
N° 1- 1674
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Edité le : 11/25/2022

CARSO-LSEHL
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : LSE22-193444
Identification échantillon : LSE2211-27958 **Analyse demandée par : ARS DT DE L'HERAULT**

N° Analyse :00288034 **N° Prélèvement :**00287383
NATURE : Eau à la production
ORIGINE : RESERVOIR DE ST ANDRE
DEPART DISTRIBUTION
COMMUNE : SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
DEPARTEMENT : 34 IDPSV : 0000001177
Code UGE : 0128 CC. VALLEE DE L'HERAULT
Type de visite : P2 **Motif du prélèvement :** CS
Type d'eau : T1 ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION
PRELEVEMENT : Prélevé le 16/11/2022 à 09h13 Réceptionné le 16/11/2022 Prélèvement accrédité
Prélevé par BERGEON Pauline (CARSO-LSEHL)
Flaconnage CARSO-LSEHL
TRAITEMENT : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 16/11/2022

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA)	11P2-R*	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA)	11P2-R*	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Bactéries coliformes à 36°C	11P2-R*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - version 2000*		0	#
Escherichia coli	11P2-R*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - version 2000*	0		#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux)	11P2-R*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0		#
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs	11BSIR	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN 26461-2*		0	#

11BSIR ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS11-2020)
11P2-R* ANALYSE (P2-P=P1P2 SANS RAD) PRODUCTION (ARS11-2021)

.../...

Lyon, le 11/25/2022

Marion MOURET

Responsable laboratoire/formatrice